

**IZP.271.1.2.2016**

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

Dot.: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  
*„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rajska Mała”.*

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych [Dz.U.2015.2164] Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniami:


**Pytanie:**

Wymagania Techniczne WT-1 i WT-2 wyd.2008, na których są oparte specyfikacje dla warstw bitumicznych zostały zastąpione w 2010 roku Wymogami Technicznymi WT-1 i WT-2 wyd. 2010. Zmiana ta spowodowała usunięcie wielu błędnych zapisów, występujących w zastąpionych dokumentach.

Czy w związku z tym faktem Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie do realizacji niniejszego projektu mieszanek mineralno – asfaltowych opartych na Wymogach Technicznych WT-1 i WT-2 wyd. 2010, czy świadomie nakaże przygotować mieszanki mineralno – asfaltowe według dokumentacji nieaktualnej i obarczonej błędami merytorycznymi?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do realizacji niniejszego projektu mieszanek mineralno – asfaltowych opartych na Wymogach Technicznych WT-1 i WT-2 wyd. 2010.

Z up. WÓJTA  
  
Artur Cudała  
ZASTĘPCA WÓJTA