

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia****INFORMACJA DOTYCZĄCA AKTUALNYCH PRZEDMIARÓW****Przetarg nieograniczony na budowę przedszkola w Niechcicach**

W związku z wprowadzanymi zmianami/korektami w przedmach robót po otrzymanych pytaniach od wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia zamawiający informuje, iż w celu zachowania przejrzystości postępowania i ułatwienia sporządzenia wykonawcom kosztorysów ofertowych na aktualnych przedmiarach zamieścił je w nowym katalogu pod nazwą „AKTUALNE PRZEDMIARY”.

Ponadto zamawiający poniżej przedstawia informacje, w których pozycjach przedmiarów robót dokonano zmian.

1. Przedmiar rozbiórka KOREKTA

W przedmiarze doszły nowe pozycje: 3, 4 i 5.

2. Przedmiar Budowlany KOREKTA

W przedmiarze było 130 pozycji, doszło 9 pozycji. Aktualny przedmiar zawiera 139 pozycji.

Nowe pozycje: 51, 81, 82, 94, 121, 122, 137, 138 oraz 139.

W pozycji 64 oraz 65 zmieniono podstawę wyceny.

3. Przedmiar przyłącza instalacyjne zewnętrzne – BEZ ZMIAN**4. Przedmiar instalacje wewnętrzne KOREKTA**

W przedmiarze zmieniono pozycje:

a) Dział 7

- pozycja 156 było 0 m^3 , **jest 15 m^3**
- pozycja 157 było $0,060 \text{ m}^3$, **jest $4,434 \text{ m}^3$**

b) Dział 8

- pozycja 170 było 0 m^3 , **jest 10 m^3**
- pozycja 171 było $0,060 \text{ m}^3$, **jest $2,670 \text{ m}^3$**

- c) Dział 9 – nie wyceniać działu 9. Nowy dział 9 zamieszczony jako załącznik 4A pod nazwą: Przedmiar instalacje wewnętrzne – dział 9-ty UZUPEŁNIENIE

4A. Przedmiar instalacje wewnętrzne – dział 9-ty UZUPEŁNIENIE

Dział 9 zastąpiony nowym działem 9, który należy wycenić.

5. Przedmiar elektryczny KOREKTA

Zmiany w STWiOR i przedmiarze tj. w pozycjach:

- 1.2.3 dodano zapis kalkulacja własna - dodano opis w SST o konieczności użycia złączek do rur układanych pod kątem 90st.
- 2.1.4 dodano zapis kalkulacja własna - dodano opis w SST o konieczności użycia puszki łączeniowej na elewacji
- 3.1.1 dodano zapis kalkulacja własna - dodano opis w SST precyzujący typ rozdzielni
- 3.1.2 dodano zapis kalkulacja własna - dodano opis w SST listę modułów wyposażenia rozdzielni
- 3.1.3 dodano zapis kalkulacja własna, zmieniono jednostkę miary na kpl
dodano opis w SST tabelę modułów wyposażenia rozdzielni
- 3.2.2 dodano doprecyzowanie w pozycji kosztorysowej o typ przewodu
- 4.1.1 dodano zapis kalkulacja własna - dodano opis w SST precyzujący typ rozdzielni
- 4.1.2 dodano zapis kalkulacja własna, zmieniono jednostkę miary na kpl
dodano opis w SST listę modułów wyposażenia rozdzielni
- 4.2.1 dodano doprecyzowanie w pozycji kosztorysowej o typ przewodu
- 5.1.5 dodano zapis kalkulacja własna oraz dodano zapis o użyciu dwóch typów opraw - oprawy oświetlenia podstawowego i awaryjnego
- 5.2.4 dodano zapis w SST o rozróżnieniu osprzętu na IP2x i IP4x
- 6.1.2 dodano zapis w SST o układaniu przewodów w rurkach - rurki typu peszel pod tynkiem
- 6.2.6 dodano zapis (analogia) + dopisano w nazwie pozycji wysokość słupa
- 6.2.7 dodano zapis (analogia) + dopisano w nazwie pozycji wysokość słupa
- 6.2.9 dodano zapis kalkulacja własna oraz zmiana jedn. miary na "zestaw" - dodano opis w SST o typach opraw oraz ilościach
- 6.3.5 dodano opis w SST dla zasypywania wykopów
- 7.4.1 dodano zapis kalkulacja własna i zmieniono ilość - dodano opis w SST o doprecyzowaniu typów koryt kablowych wraz z ich długościami dla każdego z typów
- 8.1.1 doprecyzowano typ bednarki w opisie pozycji

- 8.1.2 doprecyzowano elementy pozycji - dodano w SST ilość złącz kontrolnych
- 9.3.3 dodano zapis kalkulacja własna - uzupełniono w SST wykaz urządzeń w szafie RACK
- 10.2.2 dodano zapis w SST o parametrach monitora
- 10.2.3 dodano zapis w SST o parametrach dysku twardego

6. Przedmiar mała architektura – **BEZ ZMIAN**

7. **Przedmiar drogi wewnętrzne i zatoki parkingowe KOREKTA**

W przedmiarze było 38 pozycji, doszło 6 pozycji. Aktualny przedmiar zawiera 44 pozycje.

W przedmiarze doszły nowe pozycje: 8, 9, 23, 24, 36, i 37.

8. **Przedmiar zieleni KOREKTA**

Aktualny przedmiar zawiera 7 pozycji.

WŁOJ II
Janusz Jędrzejczyk

INSPEKTOR
mgj. Joanna Zajac