

GMINA ROZPRZA
Al. 900 – LECIA 3
97-340 ROZPRZA
IZP.271.1.2.2021

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: Wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Modernizację - remont pomieszczeń II piętra w budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy”.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1492 i poz. 2275) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Czy można wymienić projektowane oprawy świetlówkowe na LEDowe?

Odpowiedź:

Można w salach lekcyjnych nr 22, 24 oraz 28 zamiast zaprojektowanych w czerwcu 2016 roku opraw:

A - Oprawa rastrowa nasufitowa ze statecznikiem EVG, T-5, 2x39W

B - Oprawa asymetryczna rastrowa nasufitowa ze statecznikiem EVG, T-5, 1x54W

zastosować oprawy LED o nie gorszych parametrach niż zaprojektowane.

Pytanie 2:

Czy można stosować w miejscu zintegrowanych opraw awaryjnych dwie oprawy, jedna zwykła druga z modułem awaryjnym?

Odpowiedź:

W korytarzach, gdzie zaprojektowano oprawy istniejące w zmienionej lokalizacji można zamiast projektowanych modułów awaryjnych zastosować dla wygody wykonawcy osobne oprawy awaryjne LED o nie gorszych parametrach zapewniające wymagane natężenie oświetlenia dróg ewakuacyjnych.